



COMPTEUR EMETTEUR D'IMPULSIONS A TURBINE JETS MULTIPLES CADRAN SEC CLASSE B

Dry dial multi jets pulse transmitter water meter class B

* Diamètres - Débits nominaux

Sizes - nominal flow rates

DN 15 mm - Qn 1,5 m³/h

DN 20 mm - Qn 2,5 m³/h

DN 25 mm - Qn 3,5 m³/h

DN 30 mm - Qn 6 m³/h

DN 40 mm - Qn 10 m³/h

DN 50 mm - Qn 15 m³/h

* Température de service

Working temperature

pour eau froide

for cold water up to

30°C


* Pression de service

Working pressure

16 bars - 1,6 MPa

16 bars - 1,6 MPa

Caractéristiques techniques et dimensionnelles Technical data

Diamètre nominal Meter size	DN mm/in	15 1/2	20 3/4	25 1	30 1 1/4	40 1 1/2	50 2
Débit nominal Nominal flow rate	Qn m ³ /h	1,5	2,5	3,5	6	10	15
Débit maximum Maximum flow rate	Qmax m ³ /h	3	5	7	12	20	30
Débit de transition Transitionnal flow rate	Qt l/h	120	200	280	480	800	1200
Débit minimum Minimum flow rate	Qmin l/h	30	50	70	120	200	300
Portée du totalisateur Counter range	- m ³	100 000					
Echelon Scale interval	- l	0,1					
	G	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2
	L mm	170	190	260	260	300	300
	H mm	120	130	140	140	160	160
	I mm	90	90	100	100	110	110
Masse Weight	- kgs	1,2	1,4	2,2	2,3	4,4	5

Précision/ Accuracy : Qmax-Qt ± 2% et Qt-Qmin ± 5%

Principales caractéristiques

- montage horizontal tête vers le haut (classé B).
- totalisateur à cadran sec.
- transmission magnétique.
- conforme à la norme ISO 4064.

Characteristics features

- *installation in a horizontal position, index up (class B).*
- *dry dial.*
- *magnetic drive.*
- *in conformance with the standard ISO 4064.*

Valeurs d'impulsions
Available pulse output
(l/imp)


0,25 / 0,5 / 1
2,5 / 5 / 10
25 / 50 / 100
250 / 500 / 1000

Caractéristiques
de l'émetteur
Pulse transmitter
characteristics

Charge admissible
Maximum contact load

50 V - 0,2 A

Diagramme de pertes de charges Head loss curves



COMPTEURS D'EAU A TURBINE JETS MULTIPLES Conditions de pose et d'utilisation

Le montage doit se faire impérativement sur une conduite horizontale, tête vers le haut.

Très important

- Positionner le compteur en faisant correspondre la flèche avec le sens de circulation de l'eau.
- Ne jamais installer le compteur si la canalisation n'est pas préalablement nettoyée à travers un tube de rinçage posé à la place de l'appareil (si nécessaire pendant plusieurs jours).
- Protéger éventuellement le compteur contre le gel en laissant le totalisateur bien visible (le montage en un lieu abrité du gel est toujours préférable).
- Après la pose, remettre la conduite en service en ouvrant très lentement le robinet d'arrêt jusqu'à ce que l'air soit totalement évacué.

Installation

- Pour permettre la purge de la conduite ou l'échange du compteur, il est conseillé d'installer un robinet à l'entrée et un dispositif de vidange à la sortie du compteur.
- La pose d'un filtre à tamis à mailles fines est recommandée en amont des compteurs de moyens et gros calibres.
- Les températures élevées risquant de détériorer certaines pièces du compteur, ne jamais effectuer de soudure sur la tuyauterie lorsque le compteur est installé.

Entretien

Dans les premiers temps suivant le montage, contrôler les raccords et les resserrer en cas de besoin. Nettoyer le filtre plat situé à l'entrée du compteur au moins une fois par an.

Raccordement de l'émetteur d'impulsions (pour les modèles équipés)

Se reporter à la notice "Conditions d'utilisation des dispositifs émetteurs d'impulsions".

EMETTEURS D'IMPULSIONS A AMPOULE REED Conditions d'utilisation

Principe de fonctionnement

Le compteur d'eau est équipé d'un disque comportant un ou plusieurs aimants. Chaque rotation provoque la fermeture du contact de l'émetteur sans aucun couplage mécanique.

Caractéristiques techniques de l'émetteur

Emetteur d'impulsions à ampoule reed (contact sec)

Fréquence de commutation : 100 Hz

Tension d'alimentation : 0 à 50 V

Courant de commutation : 200 mA sous 50 V

Nombre de manoeuvres : 40 millions sous charge résistive moyenne (24VDC-0,25A)

Température de fonctionnement : -20 à +125°C

Longueur du câble : 2 mètres

Durée des impulsions

La durée de l'impulsion des émetteurs est toujours proportionnelle au débit du compteur. A l'arrêt de celui-ci, compte tenu de la position de l'aimant, l'émetteur peut éventuellement se trouver fermé en permanence. Il est donc nécessaire de vérifier si l'équipement connecté peut supporter une charge continue sinon des précautions particulières doivent être prises.

Branchement de l'émetteur

Le câble permet le raccordement de l'émetteur au récepteur. Il peut être rallongé en tenant compte des pertes en ligne du récepteur.

Attention : Dans le cas du raccordement à un totalisateur à pile, ne pas dépasser une longueur de 10 mètres.

Précautions d'installation en fonction du type de récepteur - Protection des contacts contre les surcharges

L'utilisation des émetteurs d'impulsions avec des récepteurs électroniques tels que pompes doseuses, vannes d'adoucisseurs, automates programmables, modules radio, présélectionneurs ... ne nécessite pas de précautions particulières. Par contre **l'utilisation avec des relais électro-mécaniques est formellement proscrite** en raison des crêtes de courant qui échauffent le contact reed et réduisent très sensiblement leur durée de vie. Nous recommandons l'emploi de relais statiques disponibles dans notre catalogue.

